



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580

Телефон: (86340) 30-6-46, факс (86340) 30-4-30, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 241/119

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Родионово-Несветайского района Барило-Крепинская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району майором внутренней службы Русановым Дмитрием Николаевичем от 28 мая 2019 № 24, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "07" июня 2019 г. по 12 ч. 30 мин. "25" июня 2019 г. проведена плановая выездная проверка МБОУ Барило-Крепинская СОШ по адресу: Ростовская область, сл. Барило-Крепинская, ул. Ленина, 4.

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник ОНДиПР по Родионово-Несветайскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области – Главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору майор внутренней службы Русанов Дмитрий Николаевич в присутствии директора МБОУ Астапенко С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Под лестничным маршем хранятся горючие материалы	Правила противопожарного режима в РФ, п. 23 «к»: «На объектах защиты запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы»	25.06.2019г	
2	На дверях в спортзале сняты устройства для самозакрывания	Правила противопожарного режима в РФ, п. 36 «г»: «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных	25.07.2019г	

		выходов запрещается: ... фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их,,»		
3	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарному водосъёму)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55, абзац 4: «Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения»	25.07.2019г	
4	Специальный журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведётся с нарушением сроков технического обслуживания огнетушителей, установленных заводом-изготовителем	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478, абзац 2: «Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы»	25.06.2019г	
5	Огнетушители № 8 и 9 находятся в неисправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ, п. 478, абзац 1: «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей»	25.06.2019г	
6	Пожарный щит, расположенный на 1-м этаже, не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём в соответствии с приложением №6	Правила противопожарного режима в РФ, п. п. 482: «Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6»	25.06.2019г	
7	Рядом с пожарным щитом не установлена бочка для хранения воды объёмом не менее 0,2 м ³	Правила противопожарного режима в РФ, п. 483, абзац 1: «Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами»	25.07.2019г	
8	Установленный рядом с пожарным щитом ящик для песка имеет объем менее 0,5 куб. метра и не укомплектован совковой лопатой	Правила противопожарного режима в РФ, п. 483, абзац 2: «Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков»	25.07.2019г	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР по

Родионово-Несветайскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

майор внутренней службы Русанов Д.Н.



(подпись)

«25» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

«25» 06 2019 г.

Директор МБОУ Астапенко С.А.

(должность, фамилия, инициалы)